



ООО НПФ
СВИТ

Россия, 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр., 48
Тел: (81371) 2-02-04, тел./факс: (81371) 2-16-16, (812) 715-02-39
E-mail: info@npf-svit.com, Http: // www.npf-svit.com

18.11.13 г. № 0 20 /к
На № _____ от _____

Доводим до Вашего сведения: в связи с тем, что исполнения «БУОК-1» для огнезадерживающих клапанов и исполнения «БУОК-1» для клапанов противоподымной вентиляции не имеют отличий, то теперь всем исполнениям «БУОК-1» СВТ 667.2х.хх.ххх соответствуют исполнения «БУОК-1» СВТ 667.1х.ххх.

СВТ667.00.000ПС

Паспорт

Приложение А
(обязательное)
Варианты исполнения БУОК

БУОК-1 СВТ667.

1	х
---	---

 .

х	х	х
---	---	---

ТИП КОРПУСА:

- 1- металлический
- 2- пластмассовый

НАПРЯЖЕНИЕ КОМАНДНОГО СИГНАЛА:

- 1- 24VDC
- 2- 220VAC

НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИВОДА:

- 1- 24VAC
- 2- 220VAC
- 3- 24VDC

ТИП ПРИВОДА:

- 1- электромеханический
- 2- электромагнитный
- 3- однофазно-реверсивный

Зам. Главного конструктора

Сорокин А. С.

19.11.2013г.